



DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE DI
TARANTO

IE.04 - SCHEMI ELETTRICI QUADRO PONTILE E QUADRO 710V
PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO: Adeguamento impiantistico dei pontili per l'ormeggio dei Pattugliatori
Polivalenti d'Altura (PPA).

CAPITOLO 8000 CIS TARANTO delibera CIPE n. 51 del 28/07/2020 Codice ID 4905 E.F. 2023

C.U.P. _____

IMPORTO CAPITOLATO Euro 5.052.483,43 (IVA esente ai sensi del DPR 633/72)

DURATA DEI LAVORI Giorni 480 (quattrocentottanta)



R.T.P. Sidel INGEGNERIA S.p.A./
Ing. LEONE Nicola
Via Isonzo 13
40055 - VILLANOVA DI CASTENASO (BO)

L'ASSISTENTE DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
DEL CONTRATTO
S.T.V. (Infr.) Fabiana ZIZZI

Ing. Giulia MONTAGUTI
SIDEL INGEGNERIA S.p.A. (mandatario di R.T.P.)


IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
C.F. (Infr.) Domenico Egidio MAGGI

Ing. Nicola LEONE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PER LA FASE DI PROGETTAZIONE
C.V. (Infr.) Morena COLACELLI


DATI DEL QUADRO ELETTRICO DI CABINA		
TIPO QUADRO		SCHNEIDER MASTERBLOC
TENSIONE DI ESERVIZIO/SISTEMA		710-460 V
TENSIONE DI ISOLAMENTO		800V
FREQUENZA		60Hz
Icw - Icw A.I.		100kAx1s-70kAx0.3s
INTERRUTTORI ARRIVO QUADRO		MTZ2 4 H10
SBARRE OMNIBUS IN RAME DIMENSIONATE PER		3600A
TEMPERATURA AMBIENTE MAX		40°C
GRADO DI PROTEZIONE ESTERNO		IP31
FORMA DI SEGREGAZIONE		4B
COLORE		RAL 7035
ALIMENTAZIONE	ARRIVI	DAL BASSO
	IN CAVO	
PARTENZE	DAL BASSO	
	IN CAVO	
ACCESSIBILITA'		RETRO
INSTALLAZIONE		PAVIMENTO
TENSIONE CIRCUITI AUSILIARI		230/50
MORSETTIERA CIRCUITI AUSILIARI		FRONTE
ESECUZIONE	INTERR. ESTRAIB.	
	RELE' MICROPR.	
NOTE		
- SEZIONATORE QUADRO PONTILE CON BOBINA DI APERTURA		
- DA PREVEDERE MODULO PER COLLOQUIO CON SISTEMA SCADA		

QUADRO PONTILE




ELECTRIC CHARACTERISTICS: Ue=710/460V - F=50/60Hz - In=3600A - Icc=50kA
FORM CONSTRUCTION. 4B - PROT. DEGREE: IP31 - COLOR: RALBUCCIATO

SCHEMA QUADRO B.T. CABINA DI PONTILE



QUADRO 710 V



ELECTRIC CHARACTERISTICS: Ue=710V - F=50/60Hz - In=3200A - Icc=50kA
FORM CONSTRUCTION. 4B - PROT. DEGREE: IP44 - COLOR: RALBUCCIATO

