

UVNReco1500

RECUPERATORE DI CALORE MODELLO con le seguenti caratteristiche tecniche :

- Portata aria 1300 mc/h (alta)
- Pressione statica esterna 200 Pa
- Potenza elettrica motore 2 x 315 Watt (230/1/50)
- Livello sonoro 66,8 dB(A) (alta)
- Dim. sezione interna HxLxP : 550x1250x1250 mm
- Peso 155 kg

MODELLO UVNReco 1500
MARCA TECNOVENTIL o similare

T

IL RECUPERATORE E' DOTATO DI COMANDO REMOTO A DISTANZA

LEGENDA

A) BOCCHETTA DI MANDATA A DOPPIO FILARE DI ALETTE, con serranda di regolazione, in alluminio anodizzato, con seguenti caratteristiche tecniche :

- Dimensione 300x200 mm
- Modello DAV/SC
- Marca TECNOVENTIL o Similare

GT) GRIGLIA DI TRANSITO IN ALLUMINIO SOTTOPORTA, con le seguenti caratteristiche tecniche:

- Dimensione 300 x 200 mm
- Modello TTA
- Marca TECNOVENTIL o Similare

VV1) VALVOLA DI VENTILAZIONE in polipropilene bianco, con le seguenti caratteristiche tecniche:

- Dimensione DN 150 mm
- Modello V/A (ripresa)
- Marca TECNOVENTIL o Similare

F) TUBAZIONE FLESSIBILE ISOLATA CON FILO ARMONICO, con le seguenti caratteristiche tecniche :

- Diametro DN 152 mm
- Modello T
- Marca TECNOVENTIL o Similare

B) DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI, con serranda di taratura a farfalla, con le seguenti caratteristiche tecniche:

- Dimensione Ø 150 mm
- Modello DR/A
- Marca TECNOVENTIL o Similare

NOTE

- CANALIZZAZIONI INTERNE CON PANNELLI SANDWICH, Spessore 21 mm, REALIZZATE CON SCHIUMA POLIURETANICA RIVESTITA SU ENTRAMBI I LATI CON LAMINE DI ALLUMINIO GOFFRATO DI Spessore 80
- TIPO PANNELLO C20XKL0804X
- MARCA P3 o Similare

DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA
TARANTO

PROGETTO:

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
ASSERVENTE LA FORESTERIA DEL CIRCOLO
UFFICIALI DI NAPOLI

Palazzo Bianco – via Cesario Console, 3 Napoli (NA)
R.D.O Mepa n. 4429113 - CIG B20D76847E

PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO ELABORATO:

TAVOLA IMPIANTO ARIA ESTERNA

n. elaborato

TAV.05

Scala elaborato

1:100

I PROGETTISTI:

Ing. Vittorio Lo Sapia

R.U.P.

C.C. (INFR) Felice CIARAMELLA

DEC

C.C. (INFR) Maurina Agresta

REV

DATA

0

29/10/2024

STUDIO TECNICO LO SAPIA
ING. VITTORIO LO SAPIA
Piazza Trieste Capua, 5
80135 Torretta Vesuviana (NA)
Tel: +39 081 592 57 011 Fax: +39 081 592 58 056
www.studiotecnicołosapia.it info@studiotecnicołosapia.it

nome file

TAV.05

PIANO QUINTO
Scala 1:100

orientamento