



DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA
TARANTO



“Lavori di Adeguamento alla normativa Antincendio della Foresteria Frequentatori presso
MARISCUOLA TARANTO, installazione impianto di climatizzazione e impianto di
produzione acqua calda sanitaria”

ID 4887 - Cap. 7120-28/SMM - CC.EE. 022119-143819 (progettazione)-053319 (lavori) -
EE.FF. 2022/2023/2024

Importo di capitolato EURO 1.007.901,79 (IVA esclusa)
Durata dei lavori GIORNI 150 (centocinquanta)

LIPPO CARMELO
ORDINE
DEGLI
INGEGNERI
PROV.
BARI
Via Principe Amedeo, 8
74123 - Taranto 02.00



IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
DEL CONTRATTO
C.C (INFR.) Domenico Egidio MAGGI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN
FASE DI PROGETTAZIONE
C.V. (INFR.) Teodoro NICOLAZZO

ELABORATO PROGETTO:
PLANIMETRIA GENERALE

Tav. P1

SCALA: 1:200
DATA: Agosto 2024
REVISIONE n. 1:
REVISIONE n. 2:
REVISIONE n. 3:
PRATICA: Architettonica VV.FF. T. Abilitativo Elettrico Fluidi
PROGETTO: Prov. Preliminare Definitivo Esecutivo Varie

Progetto Esecutivo - art. 25 dell'all. I.7- Sez. III - D.lgs. 36/2023

LEGENDA	
	Quadro Elettrico
	Indicatore Luminoso e Acustico " Allarme Antincendio "
	Pulsante di Attivazione Manuale di Allarme
	Centralina antincendio
	Pulsante di Disalimentazione Elettrica
	Sirena di allarme antincendio
	Rilevatore Automatico di Fumo di tipo indirizzato puntiforme
	Rilevatore Automatico di Fumo di tipo indirizzato puntiforme entro controsoffitto con ripetitore ottico
	Via di fuga verso l'altro
	Via di fuga orizzontale
	Via di fuga verso il basso
	Apparecchio autonomo di illuminazione di sicurezza
	Ripetitore ottico
	Porta REI30 con dispositivo di auto chiusura
	REI30
	Porta REI60 con maniglione antipanico e dispositivo di auto chiusura
	Maniglione antipanico
	Estintore a polvere da kg 6 capacità estinguente 13A 89B
	Estintore a Co2

Accanto a ogni quadro elettrico verrà posizionato un estintore
a CO2 portatile

Estintore a polvere

ALLARME
INCENDIO

Indicatore Luminoso e Acustico
" Allarme Antincendio "

Lampada d'emergenza

